

А К Т
тренировочной эвакуации, проведенной
в рамках месячника противопожарной безопасности «Осторожно, огонь!»
обучающихся из МБУ ДО «Янтиковская ДШИ»
Янтиковского района ЧР
«14» марта 2019 г.

Комиссия в составе: Григорьевой И. Н. директора МБУ ДО "Янтиковская ДШИ", Никоновой Г. Н. преподавателя МБУ ДО "Янтиковская ДШИ", Ивановой Е. Н. - преподавателя МБУ ДО "Янтиковская ДШИ".
Характеристика здания с пребыванием людей: левое крыло 2 этажа здания МБОУ ДО "ДЮЦ". Этажность 2; количество эвакуационных выходов 2; система оповещения людей о пожаре звуковым способом; количество человек, подлежащих эвакуации 55 обучающихся, из них преподавателей 8.




1. Вводная: пожар возник на 2 ом этаже в правом крыле.
(место возникновения пожара)
2. Двери, окна, фрамуги закрыты
(закрыты, не закрыты)
3. Потоки обучающихся старших и младших классов не разделены
(разделены, не разделены)
4. Обучающиеся выведены из школы в полном
(полном, не полном составе)
5. Обучающиеся выведены из школы на расстояние безопасное
(безопасное, не безопасное)
6. Члены ДЮП присутствуют по списку в полном составе
(полном, не полном составе)
7. Контроль помещений школы дежурным на наличие людей проводился
(проводился, не проводился)
9. Оповещение дежурных служб проведено
(проведено, не проведено)
10. Встреча пожарных подразделений и дежурных служб имитирована
(организована, не организована)
11. Двери на путях эвакуации открыты все
(все, не все)
12. Наличие инструкции о порядке оповещения людей и взаимодействия с дежурными службами имеется
(имеется, отсутствует)
13. Наличие у дежурного персонала 3-х ручных электрических фонарей имеется
(имеются, отсутствуют)
14. Легкооткрываемые запоры на дверях путей эвакуации имеются
(имеются, отсутствуют)
15. Время: - подачи вводной о возникновении пожара 14 час. 30 мин.
-срабатывания системы оповещения 14 час. 32 мин.
-начала эвакуации из здания 14 час. 32 мин.
-завершения эвакуации из здания 14 час. 37 мин.
-окончания переключки эвакуируемых людей 14 час. 37 мин.
16. Результаты эвакуации:
Фактическое время эвакуации людей 5 мин.
Количество эвакуированных, / в том числе преподавателей 55 / 8
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 2 (два)
Наличие списков эвакуируемых людей да имеются

17. Замечания по проведению эвакуации:

Уложились

Оценка действий обслуживающего персонала Удовлетворительная

Подписи членов комиссии:

 Григорьева И. Н.
 Никонова Г. Н.
 Иванова Е. Н.